

Jürgen Schlösser  
Armaturen

### **Deklaracja właściwości użytkowych numer 337**

1. Unikalny niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
C093100201, 60100000003, C093100202, 60100000004, C093100203, 60100000005, C093100204, 60100000006, C093100205, 60100000021, C093100206, 60100000020, C093100401, 60100000008, C093100402, 60100000009, C093100403, 60100000017, C093100404, 60100000016; C093100301, 60100000007, 95831100003, C0931000303, 60100000018.
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: BASE: Głowice termostatyczne THN z blokadą fabryczną na 16°C i bez blokady, również wersje antykradzieżowe; zawory przyłączeniowe proste i kątowe z nypłami i bez nypłi, ze złączkami do PEX i Cu i bez złączek. Pojedynczo i w zestawach.
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie specyfikacją techniczną: do podłączeń grzejników w instalacji centralnego ogrzewania do max. temperatury 120°C i ciśnienia nominalnego 1 MPA.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta: **Jürgen Schlösser Armaturen GmbH, Am Dassenborn 14, 57482 Wenden, Niemcy; [www.juergen-schloesser-armaturen.de](http://www.juergen-schloesser-armaturen.de)**
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: ISO9001 (TÜV SÜD), TELL(IGE).
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: nie dotyczy
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe:



Jürgen Schlösser Armaturen GmbH  
Industriegebiet Südwest  
Am Dassenborn 14  
D-57482 Hünsborn


Telefon: +49 - 2762 - 979277  
Telefax: +49 - 2762 - 979279

Geschäftsführer: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Schlösser  
Ust-ID-Nr.: DE 812037502  
Steuer-Nr.: 338/5856/2153

Amtsgericht Siegen HRB 7291

<http://www.juergen-schloesser-armaturen.de>  
[info@juergen-schloesser-armaturen.de](mailto:info@juergen-schloesser-armaturen.de)

Volksbank Wenden  
BLZ: 462 618 22, Konto Nr.: 13 914 101  
SWIFT-CODE: GENODEM1WDD  
IBAN: DE18462618220013914101  
Commerzbank Siegen  
BLZ: 460 400 33, Konto Nr.: 813 381 100  
SWIFT-CODE: COBADEFF460  
IBAN: DE93460400330813381100



Jürgen Schlösser  
Armaturen

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Głowica termostatyczna:</b>                                                             |                                  |
| Zakres pracy (z blokadą na 16°C)                                                           | 5-28°C (16-28°C)                 |
| Czas reakcji                                                                               | 19min                            |
| Wpływ różnicy ciśnień                                                                      | 0,30K                            |
| Histeresa                                                                                  | 0,56K                            |
| Wpływ temperatury czynnika grzewczego                                                      | 0,64K                            |
| Wskaźnik wydajności energetycznej                                                          | 0,44                             |
| <b>Zawór przyłączeniowy (nypel/eurokonus; PEX/Cu):</b>                                     |                                  |
| Maksymalna temperatura czynnika grzewczego                                                 | 120°C                            |
| Max. Ciśnienie statyczne                                                                   | 1 Mpa (10 bar)                   |
| Maksymalna dopuszczalna różnica ciśnienia                                                  | 0.1 Mpa                          |
| Przepływ: współczynnik Kvs                                                                 | 1,7 m³/h                         |

Głowice termostatyczne są instalowane w systemach centralnego ogrzewania w budynkach na zaworach termostatycznych oraz wkładkach termostatycznych; zawory przyłączeniowe są używane do przyłączania grzejników z wbudowanymi wkładkami termostatycznymi.

10. Wartości użytkowe produktów o których mowa w punkcie 3 są zgodne z wartościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja wartości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Jürgen Schlösser - General Manager -  
(nazwisko i stanowisko)

Hünsborn, 14.07.20  
(miejsce i data wydania)

(podpis)



Jürgen Schlösser Armaturen GmbH  
Industriegebiet Südwest  
D-57482 Hünsborn

Telefon 02762/979277, Fax 979279  
Volksbank Wenden  
BLZ: 462 618 22, Konto Nr.: 13 914 101  
SWIFT-CODE: GENODEM1WDD  
IBAN: DE18462618220013914101  
Commerzbank Siegen  
BLZ: 460 400 33, Konto Nr.: 813 381 100  
SWIFT-CODE: COBADEFF460  
IBAN: DE93460400330813381100



Jürgen Schlösser Armaturen GmbH  
Industriegebiet Südwest  
Am Dassenborn 14  
D-57482 Hünsborn

Telefon: +49-2762-979277  
Telefax: +49-2762-979279

Geschäftsführer: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Schlösser  
Ust-ID-Nr.: DE 812037502  
Steuer-Nr.: 338/5856/2153

Amtsgericht Siegen HRB 7291

<http://www.juergen-schloesser-armaturen.de>  
[info@juergen-schloesser-armaturen.de](mailto:info@juergen-schloesser-armaturen.de)