



KLARWOD sp. z o.o. ul. Lipowa 37, 05-520 Konstancin-Jeziorna

NIP 123 07 05 176, REGON 012884165

KRS 000012923, tel. 22 717 53 66

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr K/29/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: korpusy filtrów seria WF
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
WF5-12, WF5-34, WF5-1
WF10-12, WF10-34, WF10-1
WF10-2-12, WF10-2-34, WF10-2-1,
WF14CW2, WF14WW2,
WFHOT
WF PRE 12-1, WF PRE 34-1,
WFSLIM20-34/C, WFSLIM20-34, WFSLIM20-1/C, WFSLIM20-1,
WF10-12KPL-PS, WF10-34KPL-PS, WF10-1KPL-PS
WFBB10, WFBB10-C,
WFBB20, WFBB20-C,
WF-PRE AUTOMAT BNT, SWF-PRE KLARAQUA
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: PRZEZNACZONE DO FILTRACJI WODY
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: KLARWOD sp. z o.o.
ul. Lipowa 37, 05-520 Konstancin-Jeziorna
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
- 6a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13443-1+A1:2007

Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria *:

6b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria*:

7.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi**
Ciśnienie nominalne	8 bar	
Max temperatura wody	30 st. C	
Max. podciśnienie	140 mmHg	
Wytrzymałość na ciśnienie statyczne	Szczelność przy ciśnieniu 3x 8bar w czasie min. 10 min.	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Łukasz Wąsiewicz - Prezes Zarządu		KLARWOD Sp. z o.o. TECHNOLOGIE UZDATNIANIA WODY ul. Lipowa 37 Bielawa, 05-520 Konstancin-Jeziorna KRS 000012923 NIP 123 07 05 176 www.klarwod.pl tel. (4822) 734 38 59
(imię i nazwisko oraz stanowisko)		
Konstancin-Jeziorna 02 stycznia 2020 r		
(miejsce i data wydania)		(podpis)

*Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

** W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Poz. 1966), w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.