



Nazwa produktu: RED cleaner
Kod produktu: R485302001
Aplikacja: 1 l / 150 l instalacji

Zastosowanie

- instalacja niskotemperaturowa, mieszana, wysokotemperaturowa
- służy do oczyszczenia instalacji centralnego ogrzewania ze szlamu magnetycznego, biologicznego oraz luźnego kamienia,
- idealnie sprawdza się w instalacjach wielomateriałowych (połączenie miedzi, aluminium, pex, pp, żeliwo, stal)

Działanie

- usuwa kamień oraz zanieczyszczenia biologiczne,
- wychwytuje szlam magnetyczny osiadły w instalacji,
- możliwość stosowania w starych jak i nowych instalacjach,
- likwiduje „zimne punkty” przywracając sprawność instalacji,
- nie wymaga neutralizacji, odczyn PH około 7,5

RED cleaner jest bardzo wydajnym i efektywnym środkiem czyszczącym, stosowanym zarówno w nowych jak i starych instalacjach centralnego ogrzewania. Ma za zadanie wyczyścić instalację z kamienia, złóż wapnia oraz zanieczyszczeń biologicznych – szlamu. Usunięcie zanieczyszczeń spowoduje zwiększenie wydajności cieplnej instalacji, a także likwidację „zimnych punktów”. Jest środkiem obojętnym, bezpiecznym do stosowania ze

wszystkimi rodzajami płytowych wymienników ciepła. Nie wymaga neutralizacji. Zaleca się płukanie instalacji przy pomocy pompy płuczącej 4Flow, na zimno lub w grzanej kąpeli, co znacznie skraca proces czyszczenia. Zastosowanie w starych instalacjach doprowadzi do ich dokładnego wyczyszczenia, zerwany zostanie osiadły kamień, zgorzeliny tlenkowe oraz szlam. Po czyszczeniu, zaleca się zabezpieczenie instalacji inhibitorem RED. Użycie RED cleaner ze środkiem RED biocyd pozwoli całkowicie wyeliminować i następnie zabezpieczyć instalację przed ponownym powstawaniem kolonii mikroorganizmów. Wprowadź do instalacji (np. za pomocą pompy 4Flow1 l preparatu na każde 150 l wody w instalacji. Pozostaw w obiegu na 2-4 godziny rozprowadzając środek za pomocą pompy czyszczącej. W przypadku aplikacji preparatu bez udziału pompy czyszczącej pozostawić w instalacji na minimum 24 h.

W przypadku dużych instalacji grzewczych wprowadź do układu 1 l preparatu na każde 300 l zładu wody w instalacji. Taka instalacja powinna pracować w okresie 7 do 21 dni przy włączonym urządzeniu grzewczym. Po czyszczeniu opróżnić wodę z instalacji, napełnić na nowo co najmniej dwukrotnie.

W celu utrzymania instalacji w optymalnym stanie proponujemy zastosowanie inhibitora korozji TOTAL lub preparatu ochronno - czyszczącego RED Dual w połączeniu z filtrem magnetycznym. W przypadku silnie zanieczyszczonych instalacji użyj maksymalnie dwukrotnego stężenia.

Dane techniczne:

EAN: 5904806192745

Aplikacja: 1 litr / 150 litrów instalacji

Kolor: słomkowy

Odczyn: PH 7,5

Opakowania: 1 litr

Wyłączny dystrybutor:

Grupa ABG sp. z o.o.

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

☎ 22 860-73-34 🌐 www.e-rbb.pl

✉ info@e-rbb.pl