

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 6078151/01/25

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rozdzielacz K5O-2 do K5O-12, zawór termostatyczny, przepływomierz, złączka do rur 16x1/2" - 2 obw. do 12 obw.
Seria: RED INOX PLUS
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
RED INOX PLUS
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do rozdziału czynnika robocznego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania grzejnikowego lub płaszczyznowego oraz do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
(nie dotyczy)
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu:
(nie dotyczy)

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

(nie dotyczy)

7b. Krajowa ocena techniczna:

ITB-KOT-2024/2696 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

(nie dotyczy)

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalne Ciśnienie Robocze	0,6 MPa	
Maksymalna Temperatura Robocza	70°C	
Szczelność	spełnia wymagania	
Szczelność w maksymalnych warunkach pracy	spełnia wymagania	
Charakterystyka hydrauliczna	spełnia wymagania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Magdalena Zielińska, Kierownik Kontroli Jakości

Kierownik Kontroli Jakości

M. Zielińska
Magdalena Zielińska

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

.....
(podpis)

Jordanów, 23.01.2025

.....
(miejsce i data wydania)

