

TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CERTYFIKAT

nr Z2 103323 0007 wer. 00

[Logo]: TÜV SÜD

Posiadacz certyfikatu: Suzhou Akcome Optronics Science & Technology Co., Ltd.
No. 110 West Jintang Road
Economic Development Zone
215600 Zhangjiagang
CHINY

Znak certyfikacji: [Znak]: TÜV SÜD IEC 61730, IEC 61215. Fotowoltaika. Sprawdzono pod kątem bezpieczeństwa. Produkcja monitorowana.
[Znak]: Anti-PID. Odporność na degradację napięciem indukowanym. PPP 58042

Produkt: Moduły fotowoltaiczne (PV) wykonane z krystalicznych ogniw krzemowych przeznaczone do zastosowań naziemnych
Moduł fotowoltaiczny wykonany z monokrystalicznych ogniw krzemowych

Produkt został poddany badaniom na zasadzie dobrowolności oraz spełnia zasadnicze wymogi. Powyższy znak certyfikacji może zostać umieszczony na produkcie. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w znaku certyfikacji jest zabronione. Ponadto posiadacz certyfikatu nie jest uprawniony do przenoszenia certyfikatu na osoby trzecie. Certyfikat jest ważny do dnia wskazanego w certyfikacie, o ile nie zostanie anulowany przed upływem tego terminu. Należy przestrzegać wszelkich odnośnych zasad przeprowadzania badań oraz przepisów dotyczących certyfikacji grupy TÜV SÜD. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.tuvsud.com/ps-cert.

Nr raportu z badań: 704062102603-00

Termin ważności: 17 maja 2026 r.
Data: 25 maja 2021 r.

[Podpis nieczytelny]
(Zhulin Zhang)

Maria Gołębiowska



CERTYFIKAT

nr Z2 103323 0007 wer. 00

[Logo]: TÜV SÜD

Model (modele): SK9612MHVC-xxx, SK9612MC-xxx (xxx = 525 – 550 z przyrostem co 5),
SK9611MHVC-xxx, SK9611MC-xxx (xxx = 480 – 500 z przyrostem co 5)
SK9610MHVC-xxx, SK9610MC-xxx (xxx = 435 – 455 z przyrostem co 5)
xxx oznacza znamionową moc wyjściową w warunkach STC

Parametry:	Konstrukcja:	Z ramką, ze skrzynką przyłączeniową, przewodem i złączami
	Klasa ochrony przeciwporażeniowej:	Klasa II
	Maksymalne napięcie systemowe:	1000 lub 1500 V (prąd stały)
	Klasa odporności ogniowej:	Klasa C zgodnie z UL 790
	Warunki badania PID (odporności na degradację indukowanym napięciem)	±1500 V (prąd stały), 96h, 85°C, wilgotność względna 85%

Badanie IEC 61215-1:2016
przeprowadzono IEC 61215-1-1:2016
zgodnie z: IEC 61215-2:2016
IEC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016
PPP 58042B:2015

Strona 2 z 2


TÜV SÜD Product Service GmbH • Jednostka certyfikująca • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Niemcy

Poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku angielskim.

Maria Gołębiowska, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/2403/06.

Legnica, 19 lipca 2021 r.

Nr repertorium 278/2021



Maria Gołębiowska