



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

**STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI**04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z**

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY Z


nr Z/12/017/18

No. Z/12/017/18

Dostawca:
(Nazwa i adres)
Supplier:
(Name and address)„SINTUR” Sp. z o.o.
Zakład Pracy Chronionej.
Szadów Pański 34,
62-700 Turek, Poland**Producent:**
(Nazwa i adres)
Manufacturer:
(Name and address)„SINTUR” Sp. z o.o.
Zakład Pracy Chronionej.
Szadów Pański 34,
62-700 Turek, Poland**Nazwa wyrobu:**
Name of the product:Zaciski przebijające izolację do niskonapięciowych przewodów izolowanych AsXS, jednośrubowe.
Insulation piercing connectors for low voltage aerial bundled cable AsXS, single screw.**Typ (model):**
Type (model):Zaciski przebijające izolację złącza bezpiecznikowego BZO-03.
Insulation piercing connectors fuse cable joints BZO-03.**Dane techniczne:**
Technical data:Przekrój przewodu AsXS: $16 \text{ mm}^2 \div 35 \text{ mm}^2$,
Aerial bundle cable AsXS cross section: $16 \text{ mm}^2 \div 35 \text{ mm}^2$,
Moment dokręcania: 10 Nm,
Tightening torque: 10 Nm,
Klasa zacisku: Klasa 2.
Connector classes: Class 2.**Typ programu
certyfikacji:**
Type of
certification scheme:1a według PN-EN ISO/IEC 17067
1a according to PN-EN ISO/IEC 17067**Próbka wymienionego wyżej wyrobu została zbadana i uznana, jako spełniająca wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:**

A sample of the aforesaid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the standard(s) and/or normative document:

Norma(-y)/ dokumenty normatywne Standard(s)/normative documents	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 50483-4:2009 p.8.1.2.1; 8.1.2.2; 8.1.2.3; 8.1.2.4; 8.1.3.1; 8.1.4 (EN 50483-4:2009 cl.8.1.2.1; 8.1.2.2; 8.1.2.3; 8.1.2.4; 8.1.3.1; 8.1.4)	1A-18.057/18.018/1	SEP - BBJ

Raport z badań stanowi integralną część niniejszego certyfikatu
Test Report forms integral part of this CertificateKierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager2 up. Brzozowski
Andrzej Rybski

Warszawa, 2018-06-29